

PNRR M2C4-I4.1
**“INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IDRICHE PRIMARIE PER LA
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO”**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL'ACQUEDOTTO DELLA VALLE ORCO (int. n. 3199)
(Rif. APP_80/2022)**

Scadenza presentazione offerte: 14/02/2023 ore 16,00

Risposte ai quesiti di interesse generale

Termine ultimo richiesta chiarimenti: 06/02/2023

Aggiornamento al 30/01/2023

Quesito n. 1

Domanda: alla pagina 35/71 del disciplinare di gara – Offerta tecnica - punto **2.2.2 Elemento 3 - Piano di gestione della viabilità**” viene indicato "... il concorrente dovrà produrre una relazione composta da massimo 10 facciate (formato A4), eventualmente corredata da schemi grafici e fotografie per un massimo di ulteriori 2 facciate (formato A3) nella quale dovrà descrivere un Piano di Gestione della Viabilità". Al periodo successivo del medesimo elemento viene indicato come "... Il Piano dovrà essere corredata da tavole grafiche schematiche che individuino nel dettaglio tutti gli elementi (opere provvisionali, viabilità alternative, ecc.) atti a consentire la minimizzazione degli impatti ..."

Si chiede se tali tavole grafiche debbano considerarsi al di fuori delle 10+2 facciate componenti il Piano di gestione delle viabilità e, in caso affermativo, si chiede il formato di produzione delle tavole e il numero massimo di facciate.

Risposta: il Piano di Gestione della Viabilità dovrà essere sviluppato in una Relazione composta da massimo 10 facciate (formato A4), eventualmente corredata da schemi grafici e fotografie per un massimo di ulteriori 2 facciate (formato A3).

Quesito n. 2

Domanda: si chiede se è possibile ricevere il SOMMARIO PER ARTICOLI dei computi metrici estimativi di progetto e i rispettivi computi metrici estimativi in formato editabile (excel, pimus, ect..).

Risposta: si confermano gli atti di progetto.

Quesito n. 3

Domanda: in relazione a quanto previsto a pagina 62 del Disciplinare di gara secondo cui “*L’impresa che risulterà prima classificata di un lotto non sarà ammessa al lotto/i successivo/i. Qualora partecipi ad altro lotto in qualità di componente di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno essere ammessi*” si richiede di chiarire se tale ultima disposizione sia da intendersi che:

- i raggruppamenti composti da una o più imprese **già aggiudicatarie** di un lotto non saranno ammessi all’**aggiudicazione** del/i lotto/i successivo/i

oppure

- i raggruppamenti composti da una o più imprese **già partecipanti** ad un lotto non saranno ammessi alla **partecipazione** al/i lotto/i successivo/i.

Risposta: i raggruppamenti composti da una o più imprese **prime classificate di un lotto**, in forma singola o raggruppata, non saranno ammessi al/i lotto/i successivo/i.

Quesito n. 4

Domanda: in relazione alla clausola prevista nel bando di gara secondo cui “*ciascuna impresa può aggiudicarsi complessivamente un solo lotto*” ed in considerazione della notevole differenza di categorie SOA che compongono i vari lotti da cui ne discende una rilevante diversità nei requisiti di qualificazione/partecipazione, si richiede di chiarire se raggruppamenti contenenti una stessa impresa mandante ma imprese capogruppo diverse (ed eventualmente diverse ulteriori mandanti) possano presentare offerta e quindi essere aggiudicatari di più lotti distinti.

Risposta: si conferma quanto indicato sul disciplinare di gara:

“L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura delle offerte è quello numerale progressivo del bando a cui il presente disciplinare si riferisce. Ciascuna impresa potrà aggiudicarsi un solo lotto.

L’impresa che risulterà prima classificata di un lotto non sarà ammessa al lotto/i successivo/i. Qualora partecipi ad altro lotto in qualità di componente di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno essere ammessi.

Quesito n. 5

Domanda: in considerazione della condizione per cui la valutazione delle offerte avviene separatamente per ogni lotto di cui si compone la gara, si richiede se sia possibile la partecipazione **a lotti diversi** da parte di due imprese collegate ex art. 2359 codice civile.

Risposta: deve ritenersi ammessa la partecipazione a lotti diversi da parte di imprese collegate ex art. 2359 c.c., fermo restando che il vincolo di aggiudicazione previsto dalla disciplina di gara si applica anche al caso di imprese collegate.

Quesito n. 6

Domanda: con riferimento al Disciplinare di gara, in particolare a quanto richiesto alla lettera y) del paragrafo 2.1.1.7.2 (parti di lavori che si intendono subappaltare) e all'elemento di valutazione "8 – subappalto", si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di dare evidenza di quali lavorazioni (tariffe di Elenco Prezzi Unitari) concorrano alla formazione dei singoli importi di tutte le categorie SOA previste. In mancanza di tali informazioni, dovendo indicare la percentuale che il concorrente intende subappaltare per le categorie OS22, OG6 e OS21, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'elemento 8, risulterebbe impossibile poter stimare le reali necessità di subappalto correttamente suddivise per le singole categorie richieste.

Risposta: si rimanda agli atti di progetto che contengono tutte le informazioni necessarie.

Quesito n. 7

Domanda: in caso di partecipazione alla procedura sotto forma di **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016**, si chiede conferma se i requisiti previsti al punto **2.1.1.6 Capacità economica e finanziaria (art. 84, comma 7, D.Lgs. 50/2016)** del disciplinare di gara possano essere soddisfatti sommando le cifre d'affari in lavori del Consorzio e delle sue consorziate esecutrici indicate in fase di gara.

Risposta: si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 8

Domanda: con riferimento all'elaborato S01 Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare allo schema dell'impianto di potabilizzazione riportato a pagina 8, e all'elaborato I03 Impianto di potabilizzazione - Schema di processo, si chiede conferma che:

- le sezioni di mineralizzazione e di coagulazione-flocculazione siano da attrezzare interamente con il presente appalto (4 agitatori verticali in mineralizzazione e 16 agitatori verticali in chiari-flocculazione, come da CME);
- la sezione di disinfezione, presso la camera di dispacciamento Comune Sparone, sia da attrezzare, con il presente appalto, con sole 2 unità (delle 3 totali previste);
- la sezione di ultrafiltrazione sia da attrezzare, con il presente appalto, con soli 6 treni (degli 8 totali previsti). In caso affermativo, si chiede quindi conferma che, come indicato nei fogli dati delle apparecchiature (elaborato A32 Relazione specifiche tecniche), siano da considerare **INCLUDE** nel presente appalto:
 - n. 6 pompe estrazione permeato;
 - n. 5 soffianti scuotimento membrane;
 - strumentazione, valvolame e piping a servizio dei 6 treni;mentre sono da ritenere **ESCLUSE**:
 - n. 2 pompe estrazione permeato (per i 2 treni futuri);
 - strumentazione, valvolame e piping aria/permeato a bordo treno (per i 2 treni futuri).

Con riferimento al quesito, si chiede conferma che la superficie di membrane di ultrafiltrazione da fornire con il presente appalto sia pari a 90.720 m² ovvero pari alla superficie filtrante necessaria per 8 treni prevista nella specifica tecnica (120.960 m²) riparametrata per i soli 6 treni oggetto di fornitura.

Risposta:

- si conferma che le sezioni di mineralizzazione e di coagulazione-flocculazione sono da attrezzare interamente con l'appalto in oggetto;
- si conferma che la sezione di disinfezione, presso la camera di dispacciamento Comune Sparone, è da attrezzare con l'appalto in oggetto con sole 2 unità (delle 3 totali previste);
- si conferma che la sezione di ultrafiltrazione è da attrezzare con l'appalto in oggetto, con soli 6 treni (degli 8 totali previsti) e quindi è confermata l'installazione delle apparecchiature sommariamente descritte nel quesito;
- si conferma che la superficie di membrane di ultrafiltrazione da fornire con il presente appalto è pari a 90.720 m².

Quesito n. 9

Domanda: con riferimento all'elemento di valutazione 2 "garanzia membrane", si chiede conferma che:

- l'estensione di garanzia sia richiesta per le sole cassette di ultrafiltrazione all'interno del comparto, come da dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal produttore delle membrane (modello Allegato B);
- il periodo di garanzia previsto nel progetto esecutivo sia pari a 12 mesi come riportato nel foglio dati membrane di ultrafiltrazione (elaborato A32 "Relazione specifiche tecniche");
- la garanzia sia da intendersi sia meccanica che prestazionale, e che le prestazioni oggetto di garanzia siano quelle riportate nelle tabelle 2.8 e 2.9 dell'elaborato A03/II "Relazione specialistica impianto di potabilizzazione: dimensionamento della filiera".

Risposta: si conferma.

Quesito n. 10

Domanda: si chiede conferma che la decurtazione dei due punti di cui all'art. 4.1.II ELEMENTO 9 "AVVALIMENTO" non trova applicazione nel caso di avvalimento di mera garanzia (capacità economica e finanziaria).

Risposta: si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara.

Quesito n. 11

Domanda: è possibile partecipare al Lotto B2 possedendo la categoria OG6 con classifica VIII e dichiarando di voler subappaltare per intero le categorie OS30, OS35 e OS21?

Risposta: si conferma quanto riportato sul disciplinare di gara – PARAGRAFO 7 - "*Le prestazioni oggetto del contratto di appalto sono subappaltabili, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle stesse, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera*".

Quesito n. 12

Domanda: per quanto riguarda i Lotti B1 e B2, con riferimento all'Offerta Tecnica - sub-criterio 1.3 relativo al Piano di Autocontrolli richiamato nel disciplinare di gara, si chiede conferma del fatto che il richiamo alle "paratoie" ed ai "macchinari" rappresentino un refuso, in quanto per i citati lotti, non è prevista la fornitura e posa di paratoie e di macchinari.

Risposta: si conferma quanto riportato sul disciplinare di gara poiché, pur non essendo esplicitamente prevista l'installazione di macchinari o di paratoie, i Lotti B1 e B2 contemplano la fornitura e l'installazione di organi di sezionamento manuali e la realizzazione di impianti elettrici (illuminazione/forza).

Quesito n. 13

Domanda: con riferimento al "computo metrico opere elettromeccaniche, piping e opere impiantistiche di processo impianto potabilizzazione, opere elettromeccaniche ed impiantistiche camere di dispacciamento LOTTO A. Opere elettromeccaniche camere LOTTO B" e alle tavole della sezione Camere di consegna e manovra LOTTO B dalla G02 alla G41, si chiede conferma che siano ricomprese nelle lavorazioni oggetto dell'appalto LOTTO A - POTABILIZZATORE - la fornitura, posa, collaudo e manutenzione tutte le apparecchiature evidenziate in rosso nelle tavole, ovvero, oltre alle valvole a fusso, idrovalvole, filtro a y e misuratori di portata, già inclusi nel computo metrico, anche valvole a saracinesca, giunti di smontaggio, sfiati automatici, valvole a flusso avviato, valvole scarico sovrappressione, piping e raccordi in AISI316 di cui non si trova evidenza nel computo metrico.

Risposta: si conferma. Si precisa che le opere elettromeccaniche relative alle camere del Lotto B computate nel Lotto A si trovano nel Computo Metrico Estimativo - Lotto A - nella "sezione" :

"OPERE ELETTROMECCANICHE, PIPING E OPERE IMPIANTISTICHE DI PROCESSO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE, OPERE ELETTROMECCANICHE ED IMPIANTISTICHE CAMERE DI DISPACCIAMENTO LOTTO A OPERE ELETTROMECCANICHE CAMERE LOTTO B" - Categoria E13 (da pag. 24).

Quesito n. 14

Domanda: con riferimento all'elemento di valutazione 5 dell'offerta tecnica, in particolar modo ai sottoelementi 1) durata del corso e 2) esercitazioni pratiche o di laboratorio aggiuntive, si chiede di specificare quali siano i minimi previsti da Capitolato, non avendo trovato nel Capitolato Speciale d'Appalto nessun riferimento al corso di formazione.

Risposta: poiché negli atti di gara non sono indicati dei minimi, per i sotto-elementi 1) e 2) dell'elemento di valutazione 5 dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi previsti in base alla proposta presentata dal concorrente.